



РОСПОТРЕБНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Северодвинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

пр. Морской, д. 67, г. Северодвинск, 164500

тел.: (81842) 21701; факс: (8182) 588233; <http://29.rospotrebnadzor.ru>; ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673

Предписание № 145/06

должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

«22» ноября 2017 года

г. Северодвинск

Должностным лицом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в городе Северодвинске

Ведущим специалистом-экспертом Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Лисицыной Ириной Михайловной

(должность, фамилия, имя, отчество)

при осуществлении внеплановой проверки (рассмотрении результатов проверки) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 29» (сокращенное наименование - МБОУ «СОШ № 29»)
ИНН 2902039835; ОГРН 1022900837552, поставлено на учет 22.12.1999 г. в Межрайонной инспекции ФНС России №9 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Юридический адрес: 164523 Архангельская область г.Северодвинск пр. Морской д. 56А

Фактический адрес: 164523 Архангельская область г.Северодвинск пр. Морской д. 56А

Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя от 22.11.2017 г. № 674/2015

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 29» по адресу Архангельская область г.Северодвинск проспект Морской дом 56А:

Пунктов 3.7; 6.6; 6.8; 4.28; 11.8; 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

п. 18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»:

1.Контейнер для сбора твердых бытовых отходов установлен за территорией школы со стороны входа в столовую рядом с контейнером Северодвинского муниципального предприятия «Комбинат школьного питания», не обеспечен плотно закрывающейся крышкой, возле контейнера не убран мусор.

2. Не функционируют фрамуги в учебных кабинетах № 412, № 302, №404, №216, №103, раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале; в гимнастическом зале функционирует 1 из 6 оборудованных фрамуг, учебном кабинете № 411 в рабочем состоянии 1 из 3х оборудованных в оконных проемах фрамуг.

3. Не устранены следы от протечек на потолке в актовом зале, кабинете № 412.

4. Не пройдено флюорографическое обследование в течение последнего года у Павловской Е.В.

5. Выполнено 18 замеров искусственной освещенности в учебных кабинетах, спортивном зале, раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале, из них 10 замеров не соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и составляют:

- в раздевалке для девочек -, 26±1,8 лк, 26±1,8 лк, при нормируемой освещенности 75 лк;

- в раздевалке для мальчиков - 38±2,63 лк, 9±0,62 лк, 17±1,18 лк, при нормируемой освещенности 75 лк;

- в спортивном зале - 151±10,46 лк, 171±11,85 лк, 160±11,09 лк при нормируемой освещенности 200 лк.

(нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых выявлены при проверке; описание фактически выявленных нарушений)

На основании изложенного и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **предписываю:**

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 29» ИНН 2902039835; ОГРН 1022900837552, поставлено на учет 22.12.1999 г. в Межрайонной инспекции ФНС России №9 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Юридический адрес: 164523 Архангельская область г.Северодвинск пр. Морской д. 56А

Фактический адрес: 164523 Архангельская область г.Северодвинск пр. Морской д. 56А

(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

прекратить выявленные нарушения
путем выполнения следующих требований:

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 29» по адресу Архангельская область г.Северодвинск проспект Морской дом 56А:

1. Обеспечить содержание контейнеров для сбора твердых бытовых отходов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

2. Обеспечить исправность фрамуг в учебных кабинетах № 412, № 302, №404, №216, №103, 411, раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале; в гимнастическом зале.

3. Устранить повреждения внутренней отделки - следы от протечек на потолке в актовом зале, кабинете № 412.

4. Павловской Е.В. пройти флюорографическое обследование.

5. Обеспечить уровень искусственной освещенности в раздевалках для девочек и мальчиков при спортивном зале, в спортивном зале – в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

в срок до «31» января 2018 г.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в г. Северодвинске (далее – Территориальный отдел) по адресу: г. Северодвинск, пр. Морской, д. 67 в письменном виде в срок до 01 февраля 2018 г. (дата поступления документов в канцелярию Территориального отдела).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае – в Северодвинский городской суд (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок настоящего предписания.

Должностное лицо
Ведущий специалист-эксперт
Северодвинского
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Архангельской области в
_____ (должность)


_____ (подпись)


И.М. Лисицына
_____ (фамилия, и.о.)


Предписание получил:

«22» ноября 2017 г.

Законный представитель муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 29»

(дата)


_____ (подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя
юридического лица))



Предписание направлено заказным письмом с уведомлением, квитанция от _____ № _____